

Alla Dirigente scolastica

Del Liceo Scientifico e Linguistico Statale

“Principe Umberto di Savoia” CATANIA

Con preghiera di trasmissione

All'ingegnere responsabile della sicurezza.

P.C. al DSGA

OGGETTO: Raccolta firme riguardante prova di evacuazione

–mercoledì 20 Novembre 2019.

Con la presente, gli alunni firmatari P.V. vogliono segnalare alla S.V. la situazione di diffusa insicurezza della struttura della succursale di via Susanna, com'è emersa chiaramente dopo le prove di evacuazione effettuate in data 20/11/2019. In particolare, risulta che, dalle due scale di emergenza presenti nell'edificio, una, quella in muratura, risulta inagibile fin dai primi giorni di scuola, mentre quella in metallo, (per altro impropriamente utilizzata come accesso all'istituto) abbiamo constatato essere prevista come via di evacuazione solo per le classi ad essa più vicina, cosa che crea disparità di trattamento nei confronti degli alunni invece costretti a utilizzare come via di fuga le scale interne della scuola. Ad accrescere la situazione di pericolo, queste stesse scale risultano utilizzate come via di fuga anche dai bambini delle scuole elementari, causando sovraffollamento e una probabile pericolosa differenza di reazione in caso di pericolo. Abbiamo inoltre appreso che le scuole elementari e medie attuano la “settimana corta”. Dunque, qualora il sabato

mattina, per fatale dimenticanza, la porta di accesso fosse lasciata chiusa, più di 180 alunni, in caso di calamità, verrebbero a trovarsi intrappolati in un vicolo cieco!!

In considerazione di tutto ciò, noi studenti della succursale, chiediamo tempestivi provvedimenti atti, se non al risanamento immediato della struttura, almeno a rivedere il sistema di evacuazione da verificare in un'ulteriore prova generale.

Ringraziando per l'attenzione, distinti saluti.

Catania, 23/11/2019

Il rappresentante di consulta

Hydeco Del Ponte